



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.007301.07.13

Дата 09. 07. 2013 г.

На основании заявления № 04785

от 13.06.2013

Организация-изготовитель: **ОАО "ГлавБашСтрой"**

Адрес: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2, корп. А

Импортер (поставщик), получатель: **ОАО "ГлавБашСтрой"**

Адрес: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2, корп. А

Наименование продукции: **Газобетонные блоки автоклавного твердения**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия"**.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия", этикетка, свидетельство о государственной регистрации права собственности, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой изделия, изготовленные из портландцемента, песка и технологических добавок**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1428/1428-M13 от 13.06.2013 г.

№ 048162

Гигиеническая характеристика продукции:

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг:

106

до 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и установке контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремнию диоксиду(кварц) .

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани(силикоз),оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу.При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.Кремний диоксид относится к канцерогенам. Входящие в состав вещества,способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% и неагрессивной средой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(вещств)"

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Газобетонные блоки автоклавного твердения

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

М. П.

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Васильева Г. В.