



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000603

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.06.2011 г. по 03.06.2014 г.

57 4131

код ОК 005 (ОКП)

ССБК RU.ЗБ01.Н00040

№

код ЕКПС

Заявитель

Открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой». 450520, Россия, Республика
Башкортостан, Уфимский район, село Zubovo, ул. Электrozаводская, д. 2.
Тел: /факс: (347) 293-64-01, e-mail: info@build-planet.ru

Изготовитель

(наименование и местонахождение заявителя)
Открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой». 450520, Россия, Республика
Башкортостан, Уфимский район, село Zubovo, ул. Электrozаводская, д. 2.
Тел: /факс: (347) 293-64-01, e-mail: info@build-planet.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ЗБ01 ОС технических средств защиты, взрыво и
пожаробезопасной продукции «ОПЫТНОЕ»

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Ограждающая конструкция толщиной 120 мм из

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
кирпичной бетонных вибропрессованных пустотелых КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1500 по
ТУ 5741-003-73763349-2011 имеет предел огнестойкости EI 90 (см. Приложение к сертификату).

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы

(наименование документа, на соответствие которого проводилась сертификация)

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Отчет о сертификационном

испытании № 412/ИЦ-11 от 14.04.2011 г. ИЦ технических средств защиты, взрыво и
пожаробезопасной продукции «ОПЫТНОЕ»; аттестат аккредитации ССБК RU.213Б01
зарегистрирован 23.06.2009 г.; акт проверки производства № 303/ОС-11 от 03.03.2011 г.

Представленные документы

Технические условия, паспорт качества

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции заявленным требованиям)

Руководитель

(заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Т. Козьяков

А.А. Дайлов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ 000313

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЗБ01.H00040

от 02.06.2011 г.

Ограждающая конструкция толщиной 120 мм из кирпичей
бетонных вибропрессованных пустотелых КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1500
по ТУ 5741-003-73763349-2011 размерами 250x120x88 мм плотностью
1500 кг/м³, уложенных друг на друга пустотами вниз на цементно-
песчаном растворе марки М150 толщиной 10-12 мм, имеет предел
огнестойкости EI 90.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Т. Козьяков

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Дайлов

